

湖南临港开发投资集团有限公司 110kV 电力电缆及电力电缆附件“甲控乙 采”项目答疑回复文件

根据 110kV 电力电缆及电力电缆附件“甲控乙采”项目询价文件要求，现对所有潜在报价人提出的问题进行答疑回复。具体回复如下。

问题一： 电缆的最大分盘长度是多少米？

回复： 558 米。

问题二： “报价清单”中接地电缆型号为“YJV22-10-1×300”。此型号为带铠装电力电缆。接地电缆用于高压电缆系统基地，无需铠装，型号应为“YDYJV-10-1×300”。请澄清确认接地电缆型号。

回复： 无需铠装，采用 ZC—YJV—10—1*300 接地电缆型号。

问题三： 技术文件要求为国网电力公司采购规范要求，请贵方确认此次项目电缆及附件质量标准是否按国网采购规范标准要求执行？还是按国家标准要求执行？

回复： 按国网标准执行。

问题四： 询价文件中 GIS 终端 24 只；而技术规范书中 GIS 终端 12 只；存在差异，请确认。

回复： GIS 终端接头 12 只。



问题五：根据昨天长江有色金属铜材价格 71470 元/吨，经我公司测算本次询价公告最高限价不满足实际供货价格。特此向贵司反应，还请贵司再次测算审核情况是否属实。

回复：报价清单中序号 1、序号 2 的交联聚乙烯绝缘电力电缆数量由 14812 米修改为 14106 米，请各报价人自行修改报价清单。最高限价按询价文件要求的最高限价，铜价以 71000 元/吨为基准铜价。

问题六：报价文件有效期为报价文件提交截止时间之时起 60 天。请贵司明确是否可以按调价公式：以 71000 元/吨为基准铜价，以子订单前日上海有色网

(<https://www.smm.cn/>) SMM 1#电解铜日均价作为结算铜价，铜价涨跌每满 1000 元/吨，电缆单价相应上下浮动 1.1%?

回复：各报价人提交的报价文件的铜价以 71000 元/吨为基准铜价，以施工总包单位下发中标通知书后的 7 日内长江有色金属网长江现货 1#铜平均单价作为结算铜价，铜价涨跌每满 500 元/吨，电力电缆单价相应上下浮动 0.6%，涨跌未滿 500 元的部分不予调整。

问题七：“八、询价保证金” 3、询价保证金不退还条款。请明确：（1）是否在交保证金后开标前，由于多种原因我方弃标下保证金不予退还？（2）由于原材料价格上涨导致报价超过最高限价，保证金是否不予退还？



回复：

(1) 在我司询价报价最低的入围单位，如出现施工总承包方招标环节放弃投标的或报价高于我司采购上限控制价的。

(2) 由于原材料价格上涨导致报价超过最高限价，保证金可以退还。

问题八： 交货期是否为 40 天全部交货完毕？

回复： 可分批交货。

湖南临港开发投资集团有限公司

2021年11月9日

